

SI.271.18.2016.CT.3

PYTANIA I ODPOWIEDZI / ZMIANA SIWZ (2)

Dotyczy: przetargu nieograniczone na przebudowę stacji uzdatniania wody Sieprawki

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły zapytania dotyczące treści SIWZ. Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych treść pytań oraz odpowiedzi Zamawiającego przedstawione zostały poniżej.

Pytanie 1

W związku odpowiedzią na pytanie 23 w dokumencie "PYTANIA I ODPOWIEDZI / ZMIANA SIWZ (1)":

"Wykonawca dostarczy urządzenia, których producent zobowiąże się, że po ich zainstalowaniu przeniesie prawa własności oprogramowania sterowników przemysłowych na rzecz Zamawiającego oraz zapewni Zamawiającemu swobodny dostęp do oprogramowania w celu dostosowania SUW do współpracy z „Gminnym Systemem Kontroli Pracy Ujęć Wody” Komunikacja otwartym protokołem komunikacyjnym MODBUS RTU."

Prosimy o wskazanie osoby lub firmy, która zarządza „Gminnym Systemem Kontroli Pracy Ujęć Wody”.

Odpowiedź:

Pracownik Zamawiającego - Sławomir Zdyb – Koordynator ds. gospodarki wodno-ściekowej

Pytanie 2

Prosimy o potwierdzenie, że Wykonawca na żadnym z etapów realizacji Zamówienia nie musi wykazywać się posiadaniem certyfikatów ISO:

PN-EN-ISO 3834-2, PN-EN 287-1/PN-EN-ISO 9606-1, PN-EN-ISO 14732, PN-EN ISO 9712 oraz wymogu przekazania do dokumentacji powykonawczej: kopi certyfikatu PN-EN-ISO 3834-2, ISO 9001-2001.

Odpowiedź:

Potwierdzamy.

Pytanie 3

Zgodnie z projektem budowlano-wykonawczym należy zamontować dmuchawę **DIC 75H**, natomiast na schemacie technologicznym rys. 3T wskazano inny typ dmuchawy: „Zestaw dmuchawy **DIC-K05 TD 4kW** – projektowany”.

W związku z zaistniałą rozbieżnością prosimy o wskazanie prawidłowego typu i parametrów technicznych dla dmuchawy.

Odpowiedź:

Wykonawcy w doborze urządzenia powinni kierować się parametrami pracy urządzenia ujętymi na str. 12 dokumentacji projektowej, tj. **$Q = 114 \text{ m}^3/\text{h}$, $\Delta p_{dm} = 4,0 \text{ m}$, $P = 4,0 \text{ kW}$.**

W związku z powyższym Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 cyt. ustawy **zmienia SIWZ** w wymienionym wyżej zakresie oraz zmienia termin składania i otwarcia ofert (punkt XI SIWZ) na dzień **06-04-2016r. godz. 10:00**. Powyższą zmianę należy także uwzględnić w oznakowaniu koperty z ofertą (punkt X SIWZ).

