

SI.271.22.2016.CT.2

PYTANIA I ODPOWIEDZI / ZMIANA SIWZ (1)

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na rewitalizację Zespołu Pałacowo – Parkowego w Panieńszczyźnie – pałac

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły zapytania dotyczące treści SIWZ. Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych treść pytań oraz odpowiedzi Zamawiającego przedstawione zostały poniżej.

Pytanie 1

Z jakiego materiału mają być wykonane okna i drzwi .

Odpowiedź:

Okna i drzwi sosnowe, klejone, bez sęków, siwizny, przebarwień. Drewno na stolarkę powinno odpowiadać wymaganiom jakościowym ustalonym w normie DIN68360-1 „Drewno stosowane w robotach stolarskich: wymagania jakościowe dla elementów zewnętrznych.”

Pytanie 2

Jakie szprosy mają być naklejane czy wiedeńskie.

Odpowiedź:

Szprosy „konstrukcyjne” wg rys. nr 20 projektu

Pytanie 3

Jakie mają być okucia w oknach(klamki)

Odpowiedź:

Okucia mosiężne

Pytanie 4

Czy zamawiający przewiduje złagodzenie warunku wykazania się cyt. „co najmniej 2 robót budowlanych w budynkach objętych ochroną konserwatorską o wartości całkowitej robót nie mniejszej niż 300 000 zł brutto każda” na 1 robotę budowlaną objętą ochroną konserwatorską o wartości całkowitej robót nie mniejszej niż 300 000 zł brutto.

Odpowiedź:

Tak. Posiadanie wiedzy i doświadczenia będzie oceniane na podstawie weryfikacji dowodów potwierdzających wykonanie co najmniej 1 roboty budowlanej w budynku objętym ochroną konserwatorską o wartości całkowitej roboty nie mniejszej niż 300 000 zł brutto, wykonanej w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie. W przypadku, gdy złożone przez wykonawców dowody zawierają dane w innych walutach niż PLN, należy uwzględnić, że zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie kurs NBP (tabela A) z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych

Pytanie 5

Jakimi szybami/pakietami mają być szklone okienne w rozróżnieniu ramek zewnętrznych i wewnętrznych - okno "polskie" ponieważ w specyfikacji jest tylko informacja, że szklenie ma



być trzyszybowe.

Odpowiedź:

Zaprojektowano okna jednoramowe, trzyszybowe. Przyjęto pakiet 4x12x4x12x4.

Współczynnik przenikania ciepła U okien min. 0,9W/m²K, dla drzwi zewnętrznych, min. 1,30W/m²K

Pytanie 6

W przedmiarze robót nie ma zestawienia okiennic a w specyfikacji prac jest informacja, że istniejące okiennice drewniane wewnętrzne należy poddać renowacji i konserwacji

Odpowiedź:

Renowacja okiennic nie wchodzi w zakres niniejszego zamówienia

Pytanie 7

W dokumentacji projektowej nie ma projektu drzwi dębowych: Dz4 i Dz1

Odpowiedź:

Drzwi oznaczone symbolem Dz1 przeznaczone są do renowacji, rysunek drzwi oznaczonych symbolem Dz4 zostanie dostarczony Wykonawcy po podpisaniu umowy

Pytanie 8

W przedmiarze robót oraz dokumentacji projektowej nie ma informacji jakie drewno ma być użyte na stolarkę okienną

Odpowiedź:

Okna i drzwi sosnowe, klejone, bez sęków, siwizny, przebarwień. Drewno na stolarkę powinno odpowiadać wymaganiom jakościowym ustalonym w normie DIN68360-1 „Drewno stosowane w robotach stolarskich: wymagania jakościowe dla elementów zewnętrznych.”

Pytanie 9

Bardzo proszę o podanie jaki granit- nazwa lub kolorystyka ma być przyjęta do montażu okładzin kamiennych.

Odpowiedź:

Okładziny przewidziano w kolorach jasnych. Próbkę należy przedstawić do akceptacji Lubelskiemu Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków.

W związku z powyższym Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 cyt. ustawy **zmienia SIWZ** w wymienionym wyżej zakresie oraz zmienia termin składania i otwarcia ofert (punkt XI SIWZ) na dzień **25-04-2016r. godz. 10:00**. Powyższą zmianę należy także uwzględnić w oznakowaniu koperty z ofertą (punkt X SIWZ).

