

SI.271.22.2016.CT.3

PYTANIA I ODPOWIEDZI (2)

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na rewitalizację Zespołu Pałacowo – Parkowego w Panieńszczyźnie – pałac

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły zapytania dotyczące treści SIWZ. Zgodnie z art. 38 ust. 1a i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych treść pytań oraz odpowiedzi Zamawiającego przedstawione zostały poniżej.

Pytanie 1

W dokumentacji nie ma informacji dotyczącej rodzaju drewna, z którego mają być wykonane nowe okna. Czy Zamawiający zaakceptuje ich wykonanie w z drewna sosnowego łączonego na mikrowczepy ?

Odpowiedź:

Okna sosnowe, klejone, bez sęków, siwizny, przebarwień. Drewno na stolarkę powinno odpowiadać wymaganiom jakościowym ustalonym w normie DIN68360-1 „Drewno stosowane w robotach stolarskich: wymagania jakościowe dla elementów zewnętrznych.”

Nie akceptuje się połączeń na mikrowczepy.

Pytanie 2

Dokumenty projektowe nie zawierają informacji dotyczących wyposażenia nowej stolarki okiennej w nawiewniki. Jeżeli nowa stolarka ma być w nie wyposażona, proszę o określenie ich typu (np. ciśnieniowe) oraz ilości (np. 1 szt. na 1okno).

Odpowiedź:

Nie przewiduje się wyposażenia okien w nawiewniki

Pytanie 3

Proszę o zamieszczenie zdjęć istniejącej stolarki.

Odpowiedź:

Poniżej załączono przykładowe zdjęcia.

Pytanie 4

Czy w zakresie zadania znajduje się również renowacja okiennic i wymiana parapetów wewnętrznych? Jeżeli tak, proszę o określenie ilości (np. w m2) oraz rodzaju materiału, z którego mają być wykonane, a także uzupełnienie Przedmiaru o brakujące pozycje.

Odpowiedź:

Renowacja okiennic oraz wymiana parapetów nie wchodzi w zakres niniejszego zamówienia

Pytanie 5

Czy okna typu 06, 07, 013, 018 mają być wyposażone w dźwignie umożliwiające otwieranie górnych skrzydeł z poziomu podłogi?

Odpowiedź:

Nie

