

PYTANIA I ODPOWIEDZI / ZMIANA SIWZ (2)

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na budowę oświetlenia drogowego w miejscowościach Tomaszowice Kol., Jastków, Płuszwowice Kol.

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły zapytania dotyczące treści SIWZ. Treść pytań oraz odpowiedź Zamawiającego przedstawione zostały poniżej.

Pytanie 1

W nawiązaniu do zamieszczonych przez Zamawiającego odpowiedzi do postępowania rozumiemy, iż Zamawiający zaakceptuje jako równoważne oprawy wykonane ze stopu aluminium malowanej proszkowo, ale nie anodowanej? Zabezpieczenie oprawy poprzez malowanie proszkowo jest wystarczającym sposobem zabezpieczenia oprawy przed korozją w naszych warunkach klimatycznych, warunki pracy oprawy nie wymuszają (nie są konieczne) zastosowania procesu anodowania, a sugerowanie takiego procesu malowania sugeruje wyłącznie jednego producenta opraw (ROSA), co byłoby niezgodne z zapisami PZP.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zastosowanie jako równoważnych opraw wykonanych ze stopów aluminium malowanych proszkowo. Materiał klosza – ciśnieniowy odlew aluminium malowany proszkowo, dwukomorowy z chłodzeniem za pomocą radiatora.

Pytanie 2

Czy Zamawiający dopuszcza do stosowania słupy kompozytowe, posiadające właściwości równe lub lepsze niż słupy aluminiowe i stalowe, wymagane w SIWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zastosowanie przy realizacji ww. zamówienia słupów oświetleniowych kompozytowych. Słupy oświetleniowe wskazane w dokumentacji projektowej są nawiązaniem do istniejących słupów oświetleniowych zlokalizowanych na terenie Gminy Jastków. Dopuszcza się słupy stalowe ocynkowane lub aluminiowe malowane proszkowo.

Pytanie 3

Jaki rodzaj sterowania inteligentnego oczekuje Zamawiający? Czy zamawiający posiada już sterowanie inteligentne oświetleniem tak by dostosować nowopowstające oprawy do już istniejącego?

Odpowiedź:

Nie stanowi to przedmiotu zamówienia.

Pytanie 4

Czy na pewno w opisie technicznym opraw LED Zamawiający wymaga świetlności na poziomie 135lm/W przy barwie światła 4000K? Nawet w kartach produktowych producenta, taka świetlność uzyskiwana jest przy barwie światła 5000K. Proszę o weryfikację parametrów

Odpowiedź:

Wystarczająca będzie świetlność na poziomie min. 120lm/W.



W związku z powyższym Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych zmienia SIWZ w zakresie odpowiedzi na pytania oraz zmienia termin składania i otwarcia ofert (punkt XI SIWZ) na dzień 23-10-2017r. godz. 9:00. Powyższą zmianę należy także uwzględnić w oznakowaniu koperty z ofertą (punkt X SIWZ).



00G01F8JU