

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SST Tabela z wyszczególnieniem miejscowości i danych technicznych opraw przewidzianych do wymiany

LP	Lp.	Nazwa inwestycji	Położenie-miejscowość	Stacja transformatorowa zasilająca	Długość linii	Typ opraw istn.	Liczba opraw zainstalowanych przewidzianych do wymiany	Typ lampy	Rodzaj słupów	Liczba słupów	Przewód lub kabel. Ośw.	Uwagi
1	1	Budowa oświetlenia Jastków Panieńczyzna CPN	Droga gminna KDG 105989L Panieńczyzna-Jastków	ST Panieńczyzna 4	393m	SGP 340 150w	11	SON 150W	ŻN 10/E 10,5	11	AxXSn 2x25mm2	praca w tech. PPN dop. Do prac przez PGE
2	2	Oświetlenie ciągu pieszo jezdni Panieńczyzna	Droga KDP 2420L od parkingu przy kościele do cmentarza, Panieńczyzna	ST Jastków	929m	SGP 340 PC 150W	24	SON-TPP 150W	S100PC	24	YAKY 4x25mm2	zastosować sterowanie ICT
3	3	Oświetlenie drogi powiatowej w m. Panieńczyzna	Pas drogi powiatowej KDP 2420L na odcinku Lublin-Kurów w Panieńczyzna	ST Jastków	240m	OUSC 150W	17	SON 150W	ŻN 10/E 10,5	17	YAKY 4x25mm2	
4	4	Oświetlenie drogowe kablowe podwieszone i wydzielone	Droga powiatowa KDP 2210L Panieńczyzna-Pluszowice we wsi Panieńczyzna	Jastków PGR 1	1200m	Astra Road 100W	14	CDO TTPlus 100w	ŻN-10/E 10,5	14	AxXSn 2x25mm2	praca w tech. PPN dop. Do prac przez PGE
5	5	Oświetlenie drogowe kablowe podwieszone i wydzielone	Droga powiatowa KDP 2210L Panieńczyzna-Pluszowice we wsi Panieńczyzna(CD Chmielowiec)	Jastków PGR 1	200m/36 0m	Astra Road/SGS 104	15	CDO TTPlus 100W/SON TPP 100W TP P3X	ŻN 10/ŻN 12/E10,5	15	AxXSn 2x25mm2/YAKY 4x25mm2	praca w tech. PPN dop. Do prac przez PGE
6	6	Oświetlenie uliczne Panieńczyzna ul. Przechodnia	Ul. Przechodnia Panieńczyzna	ST Jastków	260m	SGS 101/70W	5	SON TPP 70W	ŻN 10/ŻN 12/OR 14/ E10,5	5	AxXSn 2x25mm2	praca w tech. PPN dop. Do prac przez PGE
8	7	Oświetlenie drogi gminnej Jastków	Droga KDP 2212L	ST Jastków 10	394m	Astra Road 100W	9	SON -T 100W	ŻN 10/ E12	11	AxXSn 2x25mm2	praca w tech. PPN dop. Do prac przez PGE
9	8	Oświetlenie odcinka drogi gminnej KDG 105007L (Snopków etap 1)	Droga KDG 105997L Snopków	ST Snopków 4 (Jedna szafka)	330m	Alu Road SRP 222P2 114W	8	CDO -TT Plus 100W	ŻN 10	8	YAKY 4x35mm2	praca w tech. PPN dop. Do prac przez PGE
10	9	Oświetlenie odcinka drogi powiatowej KDP 2212L (Snopków etap2)	Droga powiatowa KDP 2212L Snopków	ST Snopków 4 (Jedna szafka)	320m (Przewód) 65m (Kabel)	SGP 340 PC TP P2 100W	10	CDO -TT Plus 100W	ŻN 10/ E10,5	10	YAKY 4x35mm2	
11	10	Oświetlenie odcinka drogi powiatowej KDP 2212L (Snopków etap3)	Droga powiatowa KDP 2212L Snopków	ST Snopków 4 (Jedna szafka)	654m	SGP 340 PC TP P2 100W	15	CDO -TT Plus 100W	S100Rw/4	15	YAKY 4x35mm2	
12	11	Oświetlenie drogi powiatowej Nr 2212L oraz gminnej 105997L Snopków	Droga KDP 2212L i KDG 105997L	ST Snopków 5	218m	SRP 222 Alu Road 100 W	5	CDO TT Plus 100W	ŻN 10	5	AxXSn 2x25mm2	praca w tech. PPN dop. Do prac przez PGE
13	12	Oświetlenie drogi powiatowej Snopków	Droga powiatowa KDP 2212L Snopków	ST Snopków 6	738m	Astra Road 100W	16	CDO -TT Plus 100W	ŻN 10/ ŻN 12	17	AxXSn 2x25mm2	praca w tech. PPN dop. Do prac przez PGE
14	13	Oświetlenie drogi powiatowej Wysokie	Droga powiatowa KDP 2207L	ST Wysokie	181m	SGS 101/70W	6	SON TTPlus 70W CON	ŻN 10	6	AxXSn 2x25mm2	praca w tech. PPN dop. Do prac przez PGE
15	14	Oświetlenie drogi powiatowej Wysokie	Droga powiatowa KDP 2207L Wysokie-Sługocin	ST Wysokie	1147m	SGS 102	22	SON -T 100W	ŻN 10	22	AxXSn 2x25mm2	praca w tech. PPN dop. Do prac przez PGE
16	15	Oświetlenie drogi gminnej Barak-Natalin - Dębówka	Droga gminna KDG 105999L	ST Natalin 3	960m	SGS 102 100W	24	SON -TPlus 100W	ŻN 10/ E 10,5	24	AxXSn 4x25mm2	
17	16	Oświetlenie drogi gminnej Sługocin	Droga gminna KDG 105978L	ST Sługocin	1230m	Astra road 150W HS/Hi 230V PC	21	CDO -TT Plus 150W	C 9/3/60	21	YAKY 4x25mm2	
18	17	Oświetlenie drogi gminnej Barak- Dębówka	Droga gminna KDG 105985L Barak	ST Barak 7	439m	SGP 340 100w	12	SON -T 100W	ŻN-10/E 10,5	12	AxXSn 2x25mm2	praca w tech. PPN dop. Do prac przez PGE
19	18	Oświetlenie drogi wojewódzkiej nr. 809 ul Ziemska w Marysin-Kol. Natalin	KDP 809L Ul Ziemska Marysin-Natalin Kol.	LU 5 Marysin	634/443 m	Astra road 150W HS/Hi 230V PC	23	SON TTPlus 150W	C 9/4/64 / SAL 90 M/P	23	YAKY 4x35mm2	
	19			ST Natalin 1	418/763 m	Astra road 150W HS/Hi 230V PC	29	SON TTPlus 150W	C 9/4/64	26	YAKY 4x35mm2	
20	20	Oświetlenie drogi gminnej ul. Szarugi w Marysinie	KDG 105998L Marysin ul. Szarugi	Marysin LU 1	2090m	Alu Road SRP 222P5 114W	42	CDO -TT Plus 100W	C 7/3/60/ C 7/4/LA	lut-00	YAKY 4x35mm2	
21	21	Oświetlenie drogi powiatowej Ożarów Ługów	KDP 2205L Ożarów-Ługów	Ługów 3	1998m	Astra Road 100W	44	CDO -TT Plus 100W	C 9/3/60	44	YAKY 4x35mm2	
22	22	Oświetlenie drogi powiatowej w m.Tomaszowie Kol.	KDP 2204L Czesławice-Moszna w Tomaszowie	Moszna 1	992m	SGP 340 70W	23	SON-TPP 70W	ŻN 10/ E 10,5	23	YAKY 4x25mm2	
						Ilość opraw	395					