

UG.271.44.2018.CT.2

PYTANIA I ODPOWIEDZI (1)

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na wymianę oświetlenia ulicznego na energooszczędne oraz zastosowanie inteligentnego systemu sterowania oświetleniem ulicznym - hybrydy

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły zapytania dotyczące treści SIWZ. Treść pytań oraz odpowiedź Zamawiającego przedstawione zostały poniżej.

Pytanie:

W Projekcie Budowlano – Wykonawczym w Opisie Projektowanego Oświetlenia Hybrydowego podano, że należy zastosować dwa bezobsługowe akumulatory żelowe po co najmniej 200Ah. Z kolei w Szczegółowej Specyfikacji Technicznej napisano: „należy zainstalować dwa bezobsługowe akumulatory żelowe o mocy (150-180 Ah), tak aby w przypadku niskiego nasłonecznienia i braku wiatru, zgromadzona energia wystarczyła na zasilanie źródła światła przez okres min. 3-4 dni.”

Prosimy zatem o jednoznaczną odpowiedź czy należy zastosować dwa akumulatory o pojemności minimum 200Ah każdy czy dwa akumulatory o pojemności 150Ah każdy?

Odpowiedź:

Oba rozwiązania są dopuszczalne i mogą być stosowane zamiennie. Obecne rozwiązania techniczne oraz postęp w technologii energooszczędności LED dopuszcza możliwość zmniejszenia pojemności akumulatorów.