

UG.271.44.2018.CT.4

PYTANIA I ODPOWIEDZI / ZMIANA SIWZ (3)

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na wymianę oświetlenia ulicznego na energooszczędne oraz zastosowanie inteligentnego systemu sterowania oświetleniem ulicznym - hybrydy

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły zapytania dotyczące treści SIWZ. Treść pytań oraz odpowiedź Zamawiającego przedstawione zostały poniżej.

Pytanie 1

W załączniku nr 4 w zakładce projekt w punkcie 1.2.1 Elementy projektowanego oświetlenia hybrydowego

- Oprawy oświetleniowej ulicznej z diodami LED – dwumodułowa (1 szt.) o mocy 56 W, montowane na wysokości 6 m od poziomu gruntu, natomiast w punkcie 1.2.5 w parametrach oprawy: 5. Znamionowa moc oprawy - $\leq 52[W]$. Proszę sprecyzować czy oprawa ma być dwu czy jedno modułowa oprawa i o jakiej mocy.

Odpowiedź:

Oprawa LED z diodami na jednym lub dwóch panelach - modułach o mocy całkowitej dla oprawy $\leq 52[W]$.

Pytanie 2

Chciałabym, zapytać o inteligentny system sterowania, co Państwo mają na myśli? Czy sterowanie pilotem można do tego zaliczyć czy ma to być jakaś aplikacja? Czy jeszcze coś innego.

Odpowiedź:

Wszystkie informacje zamieszczono w SST

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych zmienia SIWZ w zakresie udzielonych odpowiedzi, jednocześnie ulega zmianie zapis działu XI. SIWZ termin składania i otwarcia ofert na dzień **21-12-2018r. (godziny pozostają bez zmian)** Powyższą zmianę należy także uwzględnić w oznakowaniu koperty z ofertą (dział X SIWZ). W przypadku jeżeli oferta została już złożona, a wykonawca jej nie wycofa, wówczas zostanie ona otworzona w nowym terminie.



Rzeczpospolita
Polska



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



00G 01HHR9