

PYTANIA I ODPOWIEDZI / ZMIANA SIWZ (1)

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę kruszywa łamanego dolomitowego w ilości 2500 Mg wraz z wbudowaniem

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły zapytania dotyczące treści SIWZ. Treść pytań oraz odpowiedzi Zamawiającego przedstawione zostały poniżej.

Pytanie 1

Nawiązując do przetargu na dostawę kruszywa łamanego dolomitowego w ilości 2500 Mg wraz z wbudowaniem proszę o informację jaka frakcja kruszywa ma zostać użyta do wbudowania - Zamawiający nie określił tego w specyfikacji, a w specyfikacji technicznej zamieszczona jest informacja o kruszonym betonie frakcji 0-80mm

Odpowiedź:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa kruszywa łamanego dolomitowego frakcji 0-31,5 mm w ilości 2500 Mg wraz z wbudowaniem. Jednocześnie w SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH będącej załącznikiem do SIWZ Zamawiający wykreśla zapis: „Kruszony gruz betonowy ma charakteryzować się brakiem ziemi, gazobetonu oraz metali i ma posiadać frakcję od 0 do 80mm.”

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych zmienia SIWZ w zakresie udzielnych odpowiedzi oraz zmienia zapis działu XI. SIWZ termin składania i otwarcia ofert na dzień **04-04-2019r. (godziny pozostają bez zmian)** Powyższą zmianę należy także uwzględnić w oznakowaniu koperty z ofertą (dział X SIWZ). Oferty już złożone a nie wycofane przez Wykonawców będą otworzone w nowym terminie.

