

UG.271.16.2019.CT.2

PYTANIA I ODPOWIEDZI / ZMIANA SIWZ (1)

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na przebudowa w ramach rewitalizacji zespołu pałacowo-parkowego w Panieńszczyźnie – pałac

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły zapytania dotyczące treści SIWZ. Treść pytań oraz odpowiedzi Zamawiającego przedstawione zostały poniżej.

Pytanie 1

SIWZ przewiduje wymianę istniejących listew przypodłogowych. W załączonej do SIWZ dokumentacji brak rysunku z wymiarami listwy przypodłogowej. Ponadto uwzględniając obecny stan zachowania podłóg proponujemy zastosować dodatkowy element wykończeniowy tj. ćwierćwałek (na styku listwy przypodłogowej i podłogi). Prosimy o uzupełnienie SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na montaż tzw. ćwierćwałka na styku listwy przypodłogowej i podłogi. Należy dobrać wysokość i szerokość listwy przypodłogowej tak aby zakryć szczelinę pomiędzy ścianą i parkietem w optymalny sposób.

Pytanie 2

Klatka schodowa przewidziana do remontu (boczna) – brak szczegółowego opisu.

Prosimy o wyjaśnienie:

- czy stopnie schodowe przewidziane do wymiany mogą być wykonane z drewna klejonego?
- istniejąca balustrada schodowa oraz belki policzkowe są pomalowane kilkoma warstwami farb. Czy balustradę można wykonać z nowych elementów z zachowaniem historycznych wzorów tralek i pochwyty? Jeśli tak – prosimy o podanie w jakiej kolorystyce należy wykonać balustradę i belki policzkowe (transparentne lakiery czy farby kryjące – dotyczy również rozwiązania z pozostawieniem istniejących balustrad). Prosimy o uzupełnienie materiałów.

Odpowiedź:

Stopnie schodowe nie mogą być wykonane z drewna klejonego. Z uwagi na fakt, że prace będą prowadzone w obiekcie zabytkowym tralki i pochwyty mogą być odrestaurowane natomiast w miejsce uszkodzonych mogą być wykonane nowe. Należy zastosować lakiery transparentne.

Pytanie 3

Prosimy o wyjaśnienie dot. parkietu – w podłogach parkietowych są ruchome klepki i miejscowo niestabilne podłoże. Czy Zamawiający dopuszcza poniższe rozwiązania:

- cyklinowanie parkietu i lakierowanie bez szpachlowania? (szpachla z lakierem na istniejącym podłożu może pękać).
- czy dopuszcza się inne rozwiązanie tj. cyklinowanie, szpachlowanie, olejowanie.

Odpowiedź:

Roboty należy wykonać zgodnie z dokumentacją przetargową.



Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych zmienia SIWZ w zakresie udzielnych odpowiedzi oraz zmienia zapis działu XI. SIWZ termin składania i otwarcia ofert na dzień **05-04-2019r. (godziny pozostają bez zmian)** Powyższą zmianę należy także uwzględnić w oznakowaniu koperty z ofertą (dział X SIWZ). Oferty już złożone a nie wycofane przez Wykonawców będą otworzone w nowym terminie.



00G0113TK