

PYTANIA I ODPOWIEDZI

1. czy w poz. 5 do wyceny należy uwzględnić renowację parkietu podestu na poziomie 0,00, jeśli tak, to ile m²?

Tak, suma powierzchni parkietów pomieszczeń nr 4, 102, wynosi 48,86 m², w tym na parterze 16,38 m²

2. czy do wyceny w poz. 8 należy przyjąć siłowniki do automatycznego otwierania skrzydeł drzwiowych zintegrowane z systemem ppoż, jeśli tak to jakie?

Siłownik drzwiowy DDS 54/500. Sotosowany do napowietrzenia obiektu, sterowany przy pomocy central D+H typu RZN

3. w poz. 6 wg odpowiedzi należy przyjąć 12,15 mb balustrady do renowacji. Jaką ilość należy przyjąć w poz. 31?

Całkowita długość balustrady, obie pozycje, wynosi 12,15 mb.