

PYTANIA I ODPOWIEDZI / ZMIANA SIWZ (1)

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na przebudowę drogi gminnej Nr 105991L w miejscowości Piotrawin od km 0+016,30 do km 2+508,20

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły zapytania dotyczące treści SIWZ. Treść pytań oraz odpowiedzi Zamawiającego przedstawione zostały poniżej.

Pytanie 1

Proszę o uzupełnienie materiałów przetargowych o :

- aktualne pozwolenie na wycinkę drzew
- aktualny projekt czasowej organizacji ruchu

Odpowiedź:

Uzyskanie pozwolenia na wycinkę drzew jest w trakcie uzgodnień przez Zamawiającego. Sporządzenie projektu organizacji ruchu na całej długości inwestycji z planem objazdów wraz z uzgodnieniem w Starostwie Powiatowym w Lublinie jest po stronie Wykonawcy.

Pytanie 2

Prosimy o wskazanie na planie, które konkretnie słupy oświetleniowe mają zostać przestawione?

Odpowiedź:

ok. km 0+155 po prawej stronie jezdni
ok. km 0+203 po prawej stronie jezdni
ok. km 0+249 po prawej stronie jezdni
ok. km 0+293 po prawej stronie jezdni
ok. km 0+342 po prawej stronie jezdni
ok. km 0+386 po lewej stronie jezdni
ok. km 0+566 po prawej stronie jezdni
ok. km 0+603 po prawej stronie jezdni
ok. km 0+969 po prawej stronie jezdni
ok. km 1+220 po prawej stronie jezdni
ok. km 1+315 po prawej stronie jezdni
ok. km 1+414 po prawej stronie jezdni
ok. km 1+662 po prawej stronie jezdni
ok. km 2+011 po lewej stronie jezdni
ok. km 2+310 po lewej stronie jezdni

Pytanie 3

Prosimy o wskazanie na planie miejsc, w które słupy mają zostać przestawione.

Odpowiedź:

Słupy kolidujące z jedną lub poboczem drogi gminnej należy przestawić w kierunku poprzecznym (prostopadle do projektowanej osi jezdni) poza pobocze na odległość około 0,5 m od krawędzi zewnętrznej pobocza. Słupy kolidujące z poboczami zjazdów należy przestawić na odległość około 0,5 m od krawędzi zewnętrznej pobocza zjazdu.

Pytanie 4

Jeżeli w trakcie budowy okaże się, że należy przestawić więcej słupów niż jest w przedmiarze czy roboty te będą robotami dodatkowymi?

Odpowiedź:

Zgodnie z zapisami SIWZ załączony do dokumentacji przedmiar robót ma charakter pomocniczy.



Rozliczenie końcowe robót między zamawiającym o wykonawcą zostanie przeprowadzone w oparciu o zapisy umowy, która stanowi integralną część SIWZ.

Pytanie 5

Ile z przestawianych słupów należy uziemić?

Odpowiedź:

Zakres kolizji dotyczy przestawienia istniejących słupów oświetlenia ulicznego, które posiadają uziemienie.

Pytanie 6

Czyją własnością będą drzewa z wycinki?

Odpowiedź:

Zamawiającego

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych zmienia SIWZ w zakresie odpowiedzi na pytania oraz zmienia zapis działu XI. SIWZ termin składania i otwarcia ofert na dzień 18-11-2020r. (godziny pozostają bez zmian) Powyższą zmianę należy także uwzględnić w oznakowaniu koperty z ofertą (dział X SIWZ).

Jednocześnie w przypadku utrzymującego się stanu epidemii lub zagrożenia epidemicznego transmisja z otwarcia ofert będzie dostępna online na stronie głównej www.jastkow.pl

W przypadku problemów z dostarczeniem oferty do Biura Podawczego dopuszcza się jej złożenie w skrzynce podawczej przeznaczonej do składania dokumentów, która znajduje się przed wejściem głównym do budynku Urzędu Gminy Jastków.